

D1F5-4

De magnetiska fälten från strömledarna har motsatt riktning utanför kabeln, och bör i varje punkt vara så gott som lika stora.

Den totala flödestötheten utanför kabeln bör därför vara noll.

---